Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ 1О206

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0000480-19
Registered in the Register

Термін дії з 25 червня 2019 до 24 червня 2022
Valid from / valid until

Продукція
Product
Вентиляційні пристрої систем природного димо- та тепловидалення (зенітні ліхтарі (люки та світлові лінії)) MCR-Prolight типів C, E, DVP, NG згідно з Додатком

3925 20 00 00
код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements
пп. 7.1-7.5 ДСТУ EN 12101-2:2012 'Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення (EN 12101-2:2003, IDT)'

Виробник продукції
Manufacturer of the product
Фірма 'MERCOR SA' (Республіка Польща),
адреса: ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, Polska,
адреса виробництва: ul. Kwarcowa 3a, 83-031 Cieplewo, Polska

Сертифікат видано
Certificate issued
ТОВ 'МЕРКОР Україна',
адреса: 81632, Львівська область, Миколаївський район, с. Дроговиж, вул. Озерна, 1, код ЄДРПОУ 34768216.
Довіреність фірми 'MERCOR SA' (Республіка Польща) від 29.05.2019 № 2334/Cd/2019

Додаткова інформація
Additional information
Вентиляційні пристрої систем природного димо- та тепловидалення (зенітні ліхтарі (люки та світлові лінії)) MCR-Prolight типів C, E, DVP, NG згідно з Додатком (5 (п'ять) позицій), що виробляються серійно з 25.06.2019 до 24.06.2022. Маркування продукції здійснюється згідно з розділом 9 ДСТУ EN 12101-2:2012. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body
Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 1О206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of
Протоколи випробувань від 02.07.2014 № FIRES-MP-015-14-AUNE, від 09.02.2015 № FIRES-MP-003-15-AUNE, від 18.01.2016 № FIRES-FR-226-15-AUNE, від 06.05.2016 № FIRES-FR-226-15-AUNE (доповнення № 1), від 06.07.2016 № FIRES-MP-014-16-AUNE, від 30.04.2014 № FIRES-MP-006-14-AUNE, від 27.03.2013 № FIRES-JR-001-10-NURE, (ревізія 3), від 06.05.2016 № FIRES-JR-070-09-NURE (ревізія 10), що видані випробувальною лабораторією FIRES, s.r.o. (Словацька Республіка). Протокол випробувань від 02.10.2014 № LP03-990/14/R134NP Instytut Techniki Budowlanej, Zespól Laboratoriów Badawczych (Республіка Польща). Акт обстеження виробництва від 22.05.2017 № 1258, експертний звіт з наглядання від 25.06.2018 № 2464, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 19.06.2019 № 10276с4 Державного центру сертифікації ДСНС України. Угода про співробітництво між Державним центром сертифікації ДСНС України та випробувальною лабораторією FIRES, s.r.o. (Словацька Республіка) від 19.02.2018 № 66, угода про співробітництво між Державним центром сертифікації ДСНС України та Instytut Techniki Budowlanej, Zespól Laboratoriów Badawczych (Республіка Польща) від 14.03.2019 № 116-19. Експертне рішення від 24.06.2019 № 10276с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру – начальник відділу

Керівник
Head
Ю.В. Володько

М.П.

Ідентифікаційний код 14319662

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 30006

ТОВ «Укрспецполіграфія».

Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ 1О206

№ DCS.0000480-19

« 25 » червня 2019

Класифікація вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення (ВППДТ) (зенітні ліхтарі (люки та світлові лінії)) MCR-Prolight типів C, E, DVP, NG, згідно з вимогами пп. 7.1-7.5 ДСТУ EN 12101-2:2012 (EN 12101-2:2012, IDT)*

з/п	Класифікація	Показники
1.	За експлуатаційною надійністю	Re 50 Re 100 [10)] Re 300 [3)] Re 1000 [7)]
2.	За сніговим навантаженням	SL 350 [2)] SL 480 [12)] SL 500 [13)] SL 525 [14)] SL 750 [12)]
3.	За низької температури навколишнього середовища	T (00) T (-05) [11)] T (-25) [1)]
4.	За вітровим навантаженням	WL 750 [4)] WL 1000 [6) 8)] WL 1500 [9) 10)]
5.	За термостійкістю	B 300 B 600 [5)]

Усього: 5 (п'ять) позицій.

Примітки: 1) Не стосується ВППДТ, оснащених газовими пружинами або пневмоприводом PZ d-74/6.

2) Стосується ВППДТ типів C/E/NG з газовими пружинами ST 500 F1VD14 + ST 450 F1VD14.

3) Належить до:

- ВППДТ типів C/E/NG з газовими пружинами ST 500 F1VD14 + ST 450 F1VD14;
- ВППДТ типів C/E/NG з пневмоприводом PZ d-74/6;
- ВППДТ типу DVP з пневмоциліндром(ами) і стандартним механізмом відкривання.

4) Стосується:

- ВППДТ, стулка якого виготовлена з профілів PVC;
- одно- та двостулкових ВППДТ, оснащених газовими пружинами з лебідкою, які використовуються як вентиляційний отвір подвійного призначення.

5) Стосується одностулкових ВППДТ, оснащених газовими пружинами або пневмоприводом PUAV за умови, що основа не встановлюється на дах з поліефірного бітуму. Основа може бути приварена чи приєднана складним з'єднанням.

6) Дійсне для NG 200/300, оснащеного пневмоциліндром PUAV 63.

7) Дійсне для двостулкового ВППДТ, оснащеного електроприводом і стандартним механізмом відкривання.

8) Дійсне для ВППДТ з куполом SUNOPTICS.

9) Дійсне для:

- типів DVP 130/238, DVPS 140/248, оснащених куполом SUNOPTICS в пневмоциліндрами PUAV/ PVZ
- усіх інших варіантів продукту, які не класифікуються як WL 750 чи WL 1000.

10) Усі ВППДТ, оснащені газовими пружинами.

У разі оснащення газовою пружиною ST 500 F1VD14 + ST 450 F1VD14 у одностулкового ВППДТ - Re 300.

11) Усі ВППДТ, оснащені газовими пружинами.

Для одностулкових ВППДТ, снігове навантаження 'SL' таблиці T(-05) повинно бути зменшене на 5 % (порівняно зі сніговим навантаженням вказаним в таблиці вище).

12) ВППДТ типу DVP з газовими пружинами.

13) ВППДТ типу E з газовими пружинами 1× 350 N + 1×1400 N.

14) ВППДТ типу C з газовими пружинами: (1×350 N + 1×700 N) або (1×350 N + 1×1200 N) або (1×350 N + 1×800 N + 1×1000 N).

*Класифікація вентиляційних пристроїв відповідає протоколу випробувань від 06.05.2016 № CLASSIFICATION FIRES-JR-070-09-NURE Edition 10 акредитованого органу з сертифікації продукції та випробувальної лабораторії FIRES, s.r.o. (Словацька Республіка).

Заступник начальника центру – начальник відділу

Керівник
Head

Ю.В. Володько

М.П.

№ 90 [illegible]

ТОВ «Укрспецполіграфія».